

GODKÄNNANDEBEVIS 4613/88

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: **TAK**
Underlagstak

BISON UNDERLAGSTAK

Innehavare	VISON EKONOMI AB, Strandvägen 144, 234 32 LOMMA, tel: 040-413 816, fax: 040-412 170, E-post: mail@vison.se , Hemsida: www.vison.se , Org. Nr: 556154-4593
Produkt	Bison vattenavledande underlagstak, armering av HD-polyeten som är laminerat med LD-polyeten på båda sidorna.
Avsedd användning	Att monteras som ett vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt.
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).
	<i>BBR</i>
	Fukt, Skadlig fukt 6:51
	Säkerhet vid användning, - Skydd mot genomtrampning 8:22
Tillhörande handling	Produktbeskrivning daterad 2006-03-16. Monteringsanvisning daterad 2006-06-08.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-05-18 och diarienummer 210-06-0128 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

2007-10-05

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Qingdao Hagihara Industries Co., Ltd China
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen görs direkt på produkten samt på emballage på varje levererad produkt: Märkning direkt på produkten: Produktens typbeteckning Bison underlagstak P-märke ☞ Godkännandebevisets nummer 4613/88 Löpande tillverkningsnummer eller -datum nr/datum Märkning på emballage: Produktens typbeteckning Bison underlagstak Certifikatsinnehavare Vison Ekonomi AB P-märke ☞ Godkännandebevisets nummer 4613/88
Bedömningsunderlag	Rapport F504050, F610168 och P704384 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer	Monteringsanvisningar (eg. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning. Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2006-06-20 med projektnummer T100177-02.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-06-19.



Johan Åkesson



Leif Lundqvist