

GODKÄNNANDEBEVIS**0279/08**

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

BISON YAP 500, Underlagstäckning på träunderlag

- Innehavare** VISON Ekonomi AB, Strandvägen 144, 234 32 Lomma
Tel: 040-41 38 16, Fax: 040-41 21 70,
E-post: mail@vison.se, Hemsida: www.vison.se, Organisationsnr: 556154-4593
- Produkt** BISON YAP 500 Underlagstäckning på träunderlag, bestående av en polyesterstomme som impregnerats med oxiderad asfalt. Ena sidan belagd med en polypropenduk, den andra sidan belagd med fin sand. Nominell ytvikt 500 g/m².
- Avsedd användning** Avsedd som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av plåt, papp, betong eller tegel. Appliceras till underlaget genom dold infästning med rostskyddad spik eller klammer.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|----------------------------------|--------|
| Säkerhet vid användning * | 8:22 |
| Fukt, Yttertak och vindsutrymmen | 6:5325 |
- * Ytan kan beträdas under byggnads uppförande
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning BISON YAP 500 daterad 2008-12-08
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-12-30, och diarienummer 210-08-0291 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Fabriksbeteckning: VES

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Dimensioner
Kontrollorgan

VISON Ekonomi, Lomma
SP SITAC
BISON YAP 500
0279/08
Underlagstäckning
nr/datum
Längd, Bredd
SP

Bedömnings- Rapport F814235B, från SP Sveriges Tekniska Forsningsinstitut
underlag

Kommentarer Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning eller regn under eventuell utomhuslagring.


Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten monteras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som inte överstiger två månader.

Monteringsanvisningar skall medfölja vid varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-02-10



Johan Åkesson



Håkan Thiman